



广 微 测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分 析 检 测 报 告

REPORT FOR ANALYSIS

报 告 编 号

Report No.

2019FM06546R03

样 品 名 称

Name of Sample

管道式新风除臭杀菌机

委 托 单 位

Applicant

深圳市檀玥科技有限公司

检 测 类 型

Test Type

单位地址: 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼

Address: Building 66, No.100 Central Xian Lie Road, Guangzhou, China

邮政编码: 510070

Postcode:

电话号码: (020)87137666

Tel:

传真号码: (020)87137668

Fax:

网 址: www.gddcm.com

Website:





广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS



报告编号 (Report No.) 2019FM06546R03 校验码 (Verification Code): 36418972

样品名称 Name of Sample	管道式新风除臭杀菌机	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	深圳市檀玥科技有限公司	地址 Address	深圳市宝安区石岩街道上屋社区 上排社区爱群路同富裕工业区二 层
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	1 台
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	品牌: 檀玥 型号: TY-1000D/800D	样品状态和特性 State and Characteristic	机器
接样日期 Sample Received Date	2019-05-27	检测完成日期 Completion Date	2019-07-02
检测依据和方法 Test Standard and Method	参照 QB/T 2761-2006 等		
检测项目 Item Tested	甲醛去除率等		
检测结论 Test Conclusion	送检样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。		
备注 Remarks	生产厂家: 深圳市檀玥科技有限公司。(由委托方提供)		

签发日期: 2019-07-19

Issue Date

机构盖章 Official Seal

检验检测专用章

制表:
Editor

印婉洁

审核:
Verifier

孙延平

批准:
Approver

林保



广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2019FM06546R03

报告编号 (Report No.): 2019FM06546R05					
测试污染物	作用时间	检测结果		去除率 (%)	检测方法
		空白试验舱浓度值 (mg/m³)	样品试验舱浓度值 (mg/m³)		
甲醛	1h	1.20	0.031	97.4	参照 QB/T 2761-2006
氨	1h	2.06	0.041	98.0	
苯	1h	1.33	0.060	95.5	
TVOC	1h	5.64	0.158	97.2	
硫化氢	1h	1.10	0.044	96.0	参照 GB/T 11742-1989、 QB/T 2761-2006
乙醛	1h	9.0	0.3	96.7	参照 QB/T 2761-2006、 参照 JEM 1467-2015
醋酸	1h	12.3	0.4	96.7	
(以下空白)					
备注 Remarks	样品在 3m³ 试验舱内进行试验。				

物分
★
检测专



广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report №.): 2019FM06546R03

样品图片:





广微测
Gmicro Testing

报告编号 (Report No.): 2019FM06546R03

注意事项

Notice Items

1. 检测报告无本单位检验检测专用章、骑缝章无效。

The Test report is invalid if not affixed with Authorized Stamp of Test and Paging Seal.

2. 检测报告无审核人、批准人签字无效。

The Test report is invalid without signature of verifier and approver.

3. 检测报告涂改增删无效。

The Test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.

4. 未经本单位书面同意, 不得部分复制 (全部复制除外) 本检测报告。

Without prior written permission, the report cannot be reproduced, except in full.

5. 除非另有说明, 本报告检验结果仅对来样负责。

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) submitted.

6. 对检测报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。

Any dispute of the report must be raised to the testing body within 15 days after the report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

7. 对送检样品, 样品信息由委托方提供, 本单位不对其真实性负责。

For the tested sample(s) submitted by the applicant, the sample information in the test report is provided by the applicant and the laboratory is not responsible for its authenticity.

8. 本检测报告仅供委托方参考, 不具有对社会证明作用。

This test report is for reference only to the applicant and does not have a proof of effect for others.